

Piła, dnia 08.08.2008r.

Wszyscy dostawcy

Dotyczy: przetargu znak sprawy 24/PN/2008 na dostawę materiałów instalacji wodociągowej dla Miejskiego Zakładu gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

W dniu 05.08.2008r. wpłynęło zapytanie o następującej treści dotyczy przetargu j.w.:

„ Jaki jest wymóg przepływu wodomierzy?”

Odpowiedź:

„ Standardowo należy przyjąć wodomierze - zarówno fi 15 mm jak i fi 20 mm o przepływie minimum 1,5m<sup>3</sup>/h.”

Z up. Dyrektora MZGM  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Grażyna Wierzbicka