

Piła, dnia 20.02.2007r.

Woś/2/PN/22/2007

### Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu na zagospodarowanie terenu boisk Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile.

Informujemy , iż po konsultacjach z projektantem i użytkownikiem nawierzchnia ze sztucznej trawy winna spełniać wymogi dla boisk przeznaczonych do gry w piłkę nożną. Nieaktualne jest więc poprzednie pismo określające wymagania dla boiska wielofunkcyjnego.

W celu zweryfikowania parametrów oferowanej nawierzchni Zamawiający żąda atestu PZH , karty technicznej wystawionej przez producenta, aprobaty lub rekomendacji ITB lub innego dokumentu wystawionego przez przez producenta z jednoczesnym dostarczeniem właściwego produktu do realizacji w/w/ zadania.